

mall
systemy dla
środowiska

[illegible]

- szerokość zewnętrzna:	- min. 6m
- szerokość wewnętrzna	- 5,6m
- wysokość zewnętrzna:	- 3,5-3,55m
- wysokość wewnętrzna:	- 3m
- łączna długość zewnętrzna:	- min. 12,4m
- poziom wody wewnątrz dla uzyskania 200m ³ :	- 2,985m
- pojemność użytkowa:	- 200,40m ³
- pojemność brutto:	- 201,30m ³

[illegible][illegible]

Wymiary podano w [mm]

mall
systemy dla
środowiska

Inwestor/Zlecający:				Oznaczenie:	
—				—	
Nazwa rysunku: Zbiornik przeciwpożarowy o poj. 200m ³					
Projektował: mgr inż. Jacek ZYSEK				Podpis:	
Opracował: mgr inż. Patrycja Sawicka				Podpis:	
Skala: 1:50		Data: 24.11.2025r.		Nr rysunku: ZB.J.P. 200m ³	
		Numer projektu: —		Rewizja: —	