

mall
systemy dla
środowiska

- szerokość wewnętrzna	- 5,6m
- wysokość wewnętrzna:	- 3m
- długość wewnętrzna:	- min. 15m
- wysokość stupa wody wewnątrz zbiornika dla uzyskania 250m ³ .	- min. 2,97m

Technical drawing of a modular unit "U" showing internal layout, dimensions, and components.

Dimensions:

- Overall width: min. 15400
- Overall height: min. 6000
- Module length: element modułowy "U" L=3000(*) szt.5
- Internal width segments: 3000, 3000, 3000, 3000
- Internal height segments: 1000, 750, 1000, 1000, 750, 1000
- Clearance from wall: min. 1000 (top left), min. 1500 (bottom left), min. 1000 (top right), min. 1000 (bottom right)

Components and Labels:

- Stożnie drabinkowe stalowe powlekane tworzywem (Staircase components, galvanized steel, coated with plastic)
- Wentylacja ø110 PCV (Ventilation ø110 PCV)
- Zagłębienie i króciec ssawny (stal nierdzewna) (Suction pit and outlet (stainless steel))
- Wlot ø63 PE (**) (Inlet ø63 PE (**))
- Zawór płytakowy DN50 (**) (Plate valve DN50 (**))
- Przelew awaryjny ø110 PCV (Emergency overflow ø110 PCV)

Właz kl. D - 400 kN

Nadbudowa min. DN1500

Właz ø63 PE (**)

min. ø1500

NAZIOM

+ p.p.t.

min. 800

Wentylacja ø110 PCV

Króciec ssawny (stal nierdzewna)

750

Wentylacja ø110 PCV

Króciec ssawny (stal nierdzewna)

750

Nadbudowa min. DN1000

min. ø1000

Przelew awaryjny ø110 PVC

300-350

Zawór pływakowy DN50 (**)

słup wody - 2970

min. 3200

element modułowy "U": H=3000(*)

+ poziom dna zbiornika

min. 500

min. ø1000

min. 500

min. ø1000

element modułowy "U" L=3000(*) - szt.5

min. 15400

[illegible]

Wymiary podano w [mm]

mall
systemy dla
środowiska

Inwestor/Zlecający:			Oznaczenie:		
—					
Nazwa rysunku: Zbiornik przeciwpożarowy o poj. 250m ³					
Projektował: mgr inż. Jacek ZYSEK				Podpis:	
Opracował: mgr inż. Patrycja SAWICKA				Podpis:	
Kala: 1:50	Data: 24.11.2025r.	Numer projektu: —	Rewizja: —	Nr rysunku: ZB.U.P. 250	